CTI 华测检测

CMA
241812342706

# 检 测 报 告

报告编号 A2260441654109C 第 1 页 共 15 页

委托单位 湖南浏阳军信环保有限公司

委托单位地址 湖南省长沙市浏阳市荷花街道办事处荷花园社区金沙南路 369 号荷花自然资源所

项目名称 浏阳市生活垃圾焚烧发电项目 2026 年度自行监测 8 月份

项目地址 湖南省浏阳市荷花街道建新村

样品类型 焚烧炉废气

检测类别 委托检测

湖南品标华测检测技术有限公司

No.38804932B8

# 报 告 说 明



1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。
6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。
7. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。
8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负责。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
11. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
12. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。
13. 检测结果中带有“L”、“ND”或者“<”，表示检测结果低于方法检出限。
14. 本报告附表中所列仪器设备，凡设备编号带有“R”（上标格式）号标识的均为租用或借用设备，未标识的为自有设备。

**湖南品标华测检测技术有限公司**
联系地址：长沙经济开发区三一路 1 号三一工业城老研发楼 3 楼、4 楼
电话：0731-82757302

审　　核：

签　　发：

签发人姓名：汪颖

签 发 日 期：2026/08/20

# 检 测 结 果



## 一、基础信息

| 基础信息： | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 浏阳市生活垃圾焚烧发电项目 2026 年度自行监测 8 月份 | | |
| 项目地址 | 湖南省浏阳市荷花街道建新村 | | |
| 检测类别 | 委托检测 | 检测日期 | 2026-08-05~2026-08-08 |
| 采样人员 | 付俊杰、宋金明 | | |
| 检测单位 | 湖南品标华测检测技术有限公司 | | |

## 二、检测内容

**表 2-1:**

| 检测内容： | | | |
|---|---|---|---|
| 样品类型 | 采样点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| 焚烧炉废气 | 详见表 4-1~4-2 | 详见表 4-1~4-2 | 详见表 4-1~4-2 |
| 备注： 1. 采样点位、检测项目及频次由委托单位指定。<br>2. 此报告仅用于企业了解污染物浓度的排放情况。 | | | |

# 检 测 结 果



## 三、检测方法及仪器

**表 3-1:**

**检测方法及检出限、仪器设备：**

| 样品类型 | 检测项目 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号） | 检出限 | 仪器设备名称、型号及编号 |
|---|---|---|---|---|
| 焚烧炉废气 | 汞及其化合物（以 Hg 计） | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法（暂行） HJ 543-2009 | 0.0025mg/m³ | 快速冷原子荧光吸收测汞仪 HXDM-HgAF TTE202628003 |
| | 铅及其化合物 | 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号） | 0.0002mg/m³ | 电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS） NexION 1000G TTE20203132 |
| | 钴及其化合物 | | 0.000008mg/m³ | |
| | 镉及其化合物 | | 0.000008mg/m³ | |
| | 镍及其化合物 | | 0.0001mg/m³ | |
| | 铊及其化合物 | | 0.000008mg/m³ | |
| | 锑及其化合物 | | 0.00002mg/m³ | |
| | 铬及其化合物 | | 0.0003mg/m³ | |
| | 锰及其化合物 | | 0.00007mg/m³ | |
| | 砷及其化合物 | | 0.0002mg/m³ | |
| | 铜及其化合物 | | 0.0002mg/m³ | |

# 检 测 结 果



## 四、检测结果

**表 4-1：**

| **样品信息：** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品类型 | 焚烧炉废气 | | | | | | | |
| 采样方法 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及其修改单（生态环境部公告 2017 年第 87 号）<br>HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范 | | | | | | | |
| 采样时间 | 2026-08-05 | | 检测日期 | | 2026-08-05~2026-08-08 | | | |
| **检测结果：** | | | | | | | | |
| 采样点名称 | 检测项目 | | 结果 | | | | 参考中华人民共和国国家标准《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014（含修改单））表 4 | 排气筒高度 m |
| | | | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | | |
| 焚烧炉 1# 废气排放口 | 汞及其化合物（以 Hg 计） | 实测浓度 mg/m³ | ND | ND | ND | ND | --- | 100 |
| | | 折算浓度 mg/m³ | ND | ND | ND | ND | 0.05 | |
| | | 排放速率 kg/h | / | / | / | / | --- | |
| | 镉及其化合物 | 实测浓度 mg/m³ | $3.22\times10^{-5}$ | $5.04\times10^{-5}$ | $3.54\times10^{-5}$ | $3.93\times10^{-5}$ | --- | |
| | | 折算浓度 mg/m³ | $1.93\times10^{-5}$ | $3.15\times10^{-5}$ | $2.34\times10^{-5}$ | $2.47\times10^{-5}$ | --- | |
| | | 排放速率 kg/h | $2.9\times10^{-6}$ | $3.0\times10^{-6}$ | $2.2\times10^{-6}$ | $2.7\times10^{-6}$ | --- | |

# 检 测 结 果



**续上表：**

**检测结果：**

| 采样点名称 | 检测项目 | | 结果 | | | | 参考中华人民共和国国家标准《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014（含修改单））表 4 | 排气筒高度 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | | |
| 焚烧炉 1# 废气排放口 | 铊及其化合物 | 实测浓度 mg/m³ | ND | ND | ND | ND | --- | 100 |
| | | 折算浓度 mg/m³ | ND | ND | ND | ND | --- | |
| | | 排放速率 kg/h | / | / | / | / | --- | |
| | 镉、铊及其化合物 | 实测浓度 mg/m³ | $3.22\times10^{-5}$ | $5.04\times10^{-5}$ | $3.54\times10^{-5}$ | $3.93\times10^{-5}$ | --- | |
| | | 折算浓度 mg/m³ | $1.93\times10^{-5}$ | $3.15\times10^{-5}$ | $2.34\times10^{-5}$ | $2.47\times10^{-5}$ | 0.1 | |
| | | 排放速率 kg/h | $2.9\times10^{-6}$ | $3.0\times10^{-6}$ | $2.2\times10^{-6}$ | $2.7\times10^{-6}$ | --- | |
| | 锑及其化合物 | 实测浓度 mg/m³ | $8.26\times10^{-4}$ | $2.70\times10^{-4}$ | $3.06\times10^{-4}$ | $4.67\times10^{-4}$ | --- | |
| | | 折算浓度 mg/m³ | $4.95\times10^{-4}$ | $1.69\times10^{-4}$ | $2.03\times10^{-4}$ | $2.89\times10^{-4}$ | --- | |
| | | 排放速率 kg/h | $7.4\times10^{-5}$ | $1.6\times10^{-5}$ | $1.9\times10^{-5}$ | $3.6\times10^{-5}$ | --- | |

# 检 测 结 果



**续上表：**

**检测结果：**

| 采样点名称 | 检测项目 | | 结果 | | | | 参考中华人民共和国国家标准《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014（含修改单））表 4 | 排气筒高度 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | | |
| 焚烧炉 1# 废气排放口 | 砷及其化合物 | 实测浓度 mg/m³ | $2.77\times10^{-3}$ | $1.61\times10^{-3}$ | $1.41\times10^{-3}$ | $1.93\times10^{-3}$ | --- | 100 |
| | | 折算浓度 mg/m³ | $1.66\times10^{-3}$ | $1.01\times10^{-3}$ | $9.34\times10^{-4}$ | $1.20\times10^{-3}$ | --- | |
| | | 排放速率 kg/h | $2.5\times10^{-4}$ | $9.7\times10^{-5}$ | $8.9\times10^{-5}$ | $1.5\times10^{-4}$ | --- | |
| | 铅及其化合物 | 实测浓度 mg/m³ | $5.49\times10^{-3}$ | $4.19\times10^{-3}$ | $5.78\times10^{-3}$ | $5.15\times10^{-3}$ | --- | |
| | | 折算浓度 mg/m³ | $3.29\times10^{-3}$ | $2.62\times10^{-3}$ | $3.83\times10^{-3}$ | $3.25\times10^{-3}$ | --- | |
| | | 排放速率 kg/h | $4.9\times10^{-4}$ | $2.5\times10^{-4}$ | $3.7\times10^{-4}$ | $3.7\times10^{-4}$ | --- | |
| | 铬及其化合物 | 实测浓度 mg/m³ | $8.74\times10^{-3}$ | $4.53\times10^{-3}$ | $7.26\times10^{-3}$ | $6.84\times10^{-3}$ | --- | |
| | | 折算浓度 mg/m³ | $5.23\times10^{-3}$ | $2.83\times10^{-3}$ | $4.81\times10^{-3}$ | $4.29\times10^{-3}$ | --- | |
| | | 排放速率 kg/h | $7.8\times10^{-4}$ | $2.7\times10^{-4}$ | $4.6\times10^{-4}$ | $5.0\times10^{-4}$ | --- | |

# 检 测 结 果



**续上表：**

**检测结果：**

| 采样点名称 | 检测项目 | | 结果 | | | | 参考中华人民共和国国家标准《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014（含修改单））表 4 | 排气筒高度 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | | |
| 焚烧炉1#废气排放口 | 钴及其化合物 | 实测浓度 mg/m³ | $1.89\times10^{-4}$ | $1.53\times10^{-4}$ | $1.35\times10^{-4}$ | $1.59\times10^{-4}$ | --- | 100 |
| | | 折算浓度 mg/m³ | $1.13\times10^{-4}$ | $9.56\times10^{-5}$ | $8.94\times10^{-5}$ | $9.93\times10^{-5}$ | --- | |
| | | 排放速率 kg/h | $1.7\times10^{-5}$ | $9.2\times10^{-6}$ | $8.5\times10^{-6}$ | $1.2\times10^{-5}$ | --- | |
| | 铜及其化合物 | 实测浓度 mg/m³ | $9.11\times10^{-4}$ | $6.59\times10^{-4}$ | $5.62\times10^{-4}$ | $7.11\times10^{-4}$ | --- | |
| | | 折算浓度 mg/m³ | $5.46\times10^{-4}$ | $4.12\times10^{-4}$ | $3.72\times10^{-4}$ | $4.43\times10^{-4}$ | --- | |
| | | 排放速率 kg/h | $8.2\times10^{-5}$ | $4.0\times10^{-5}$ | $3.6\times10^{-5}$ | $5.3\times10^{-5}$ | --- | |
| | 锰及其化合物 | 实测浓度 mg/m³ | $4.02\times10^{-3}$ | $1.94\times10^{-3}$ | $2.17\times10^{-3}$ | $2.71\times10^{-3}$ | --- | |
| | | 折算浓度 mg/m³ | $2.41\times10^{-3}$ | $1.21\times10^{-3}$ | $1.44\times10^{-3}$ | $1.69\times10^{-3}$ | --- | |
| | | 排放速率 kg/h | $3.6\times10^{-4}$ | $1.2\times10^{-4}$ | $1.4\times10^{-4}$ | $2.1\times10^{-4}$ | --- | |

# 检 测 结 果



**续上表：**

**检测结果：**

| 采样点名称 | 检测项目 | | 结果 | | | | 参考中华人民共和国国家标准《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014（含修改单））表 4 | 排气筒高度 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | | |
| 焚烧炉 1#废气排放口 | 镍及其化合物 | 实测浓度 mg/m³ | $3.53\times10^{-3}$ | $1.85\times10^{-3}$ | $2.20\times10^{-3}$ | $2.53\times10^{-3}$ | --- | 100 |
| | | 折算浓度 mg/m³ | $2.11\times10^{-3}$ | $1.16\times10^{-3}$ | $1.46\times10^{-3}$ | $1.58\times10^{-3}$ | --- | |
| | | 排放速率 kg/h | $3.2\times10^{-4}$ | $1.1\times10^{-4}$ | $1.4\times10^{-4}$ | $1.9\times10^{-4}$ | --- | |
| | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 实测浓度 mg/m³ | 0.0265 | 0.0152 | 0.0198 | 0.0205 | --- | |
| | | 折算浓度 mg/m³ | 0.0159 | $9.50\times10^{-3}$ | 0.0131 | 0.0128 | 1.0 | |
| | | 排放速率 kg/h | $2.4\times10^{-3}$ | $9.1\times10^{-4}$ | $1.3\times10^{-3}$ | $1.5\times10^{-3}$ | --- | |

| 烟气参数 | 烟气温度℃ | 烟气流速 m/s | 烟气含湿量% | 烟气含氧量% | 烟气流量 N ㎥/h | 烟道截面积 $m^2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一次 | 143 | 15.5 | 25.6 | 4.3 | 89708 | 2.5447 |
| 第二次 | 144 | 14.1 | 26.6 | 5.0 | 59979 | 2.5447 |
| 第三次 | 145 | 15.3 | 28.4 | 5.9 | 63329 | 2.5447 |

备注： 1.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。

2.“---”表示 GB 18485-2014（含修改单）表 4 相应标准未对该项目作限制。

# 检 测 结 果



**表 4-2：**

| **样品信息：** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品类型 | 焚烧炉废气 | | | | | | | |
| 采样方法 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及其修改单（生态环境部公告 2017 年第 87 号）<br>HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范 | | | | | | | |
| 采样时间 | 2026-08-05 | | 检测日期 | 2026-08-05~2026-08-08 | | | | |
| **检测结果：** | | | | | | | | |
| 采样点名称 | 检测项目 | | 结果 | | | | 参考中华人民共和国国家标准《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014（含修改单））表 4 | 排气筒高度 m |
| | | | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | | |
| 焚烧炉 2# 废气排放口 | 汞及其化合物（以 Hg 计） | 实测浓度 mg/m³ | ND | ND | ND | ND | --- | 100 |
| | | 折算浓度 mg/m³ | ND | ND | ND | ND | 0.05 | |
| | | 排放速率 kg/h | / | / | / | / | --- | |
| | 镉及其化合物 | 实测浓度 mg/m³ | $5.19\times10^{-5}$ | $3.85\times10^{-5}$ | $3.50\times10^{-5}$ | $4.18\times10^{-5}$ | --- | |
| | | 折算浓度 mg/m³ | $3.35\times10^{-5}$ | $2.44\times10^{-5}$ | $2.17\times10^{-5}$ | $2.65\times10^{-5}$ | --- | |
| | | 排放速率 kg/h | $3.5\times10^{-6}$ | $2.3\times10^{-6}$ | $2.2\times10^{-6}$ | $2.7\times10^{-6}$ | --- | |

# 检 测 结 果



**续上表：**

**检测结果：**

| 采样点名称 | 检测项目 | | 结果 | | | | 参考中华人民共和国国家标准《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014（含修改单））表 4 | 排气筒高度 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | | |
| 焚烧炉 2# 废气排放口 | 铊及其化合物 | 实测浓度 mg/m³ | ND | ND | ND | ND | --- | 100 |
| | | 折算浓度 mg/m³ | ND | ND | ND | ND | --- | |
| | | 排放速率 kg/h | / | / | / | / | --- | |
| | 镉、铊及其化合物 | 实测浓度 mg/m³ | $5.19\times10^{-5}$ | $3.85\times10^{-5}$ | $3.50\times10^{-5}$ | $4.18\times10^{-5}$ | --- | |
| | | 折算浓度 mg/m³ | $3.35\times10^{-5}$ | $2.44\times10^{-5}$ | $2.17\times10^{-5}$ | $2.65\times10^{-5}$ | 0.1 | |
| | | 排放速率 kg/h | $3.5\times10^{-6}$ | $2.3\times10^{-6}$ | $2.2\times10^{-6}$ | $2.7\times10^{-6}$ | --- | |
| | 锑及其化合物 | 实测浓度 mg/m³ | $4.81\times10^{-4}$ | $4.37\times10^{-4}$ | $5.87\times10^{-4}$ | $5.02\times10^{-4}$ | --- | |
| | | 折算浓度 mg/m³ | $3.10\times10^{-4}$ | $2.77\times10^{-4}$ | $3.65\times10^{-4}$ | $3.17\times10^{-4}$ | --- | |
| | | 排放速率 kg/h | $3.3\times10^{-5}$ | $2.7\times10^{-5}$ | $3.7\times10^{-5}$ | $3.2\times10^{-5}$ | --- | |

# 检 测 结 果



**续上表：**

**检测结果：**

| 采样点名称 | 检测项目 | | 结果 | | | | 参考中华人民共和国国家标准《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014（含修改单））表 4 | 排气筒高度 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | | |
| 焚烧炉 2# 废气排放口 | 砷及其化合物 | 实测浓度 mg/m³ | $1.74\times10^{-3}$ | $1.38\times10^{-3}$ | $1.30\times10^{-3}$ | $1.47\times10^{-3}$ | --- | 100 |
| | | 折算浓度 mg/m³ | $1.12\times10^{-3}$ | $8.73\times10^{-4}$ | $8.07\times10^{-4}$ | $9.33\times10^{-4}$ | --- | |
| | | 排放速率 kg/h | $1.2\times10^{-4}$ | $8.4\times10^{-5}$ | $8.2\times10^{-5}$ | $9.5\times10^{-5}$ | --- | |
| | 铅及其化合物 | 实测浓度 mg/m³ | $6.29\times10^{-3}$ | $6.52\times10^{-3}$ | $6.37\times10^{-3}$ | $6.39\times10^{-3}$ | --- | |
| | | 折算浓度 mg/m³ | $4.06\times10^{-3}$ | $4.13\times10^{-3}$ | $3.96\times10^{-3}$ | $4.05\times10^{-3}$ | --- | |
| | | 排放速率 kg/h | $4.3\times10^{-4}$ | $4.0\times10^{-4}$ | $4.0\times10^{-4}$ | $4.1\times10^{-4}$ | --- | |
| | 铬及其化合物 | 实测浓度 mg/m³ | 0.0122 | $9.40\times10^{-3}$ | $7.38\times10^{-3}$ | $9.66\times10^{-3}$ | --- | |
| | | 折算浓度 mg/m³ | $7.87\times10^{-3}$ | $5.95\times10^{-3}$ | $4.58\times10^{-3}$ | $6.13\times10^{-3}$ | --- | |
| | | 排放速率 kg/h | $8.3\times10^{-4}$ | $5.7\times10^{-4}$ | $4.7\times10^{-4}$ | $6.2\times10^{-4}$ | --- | |

# 检 测 结 果



**续上表：**

**检测结果：**

| 采样点名称 | 检测项目 | | 结果 | | | | 参考中华人民共和国国家标准《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014（含修改单））表 4 | 排气筒高度 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | | |
| 焚烧炉 2# 废气排放口 | 钴及其化合物 | 实测浓度 mg/m³ | $4.83\times10^{-4}$ | $2.50\times10^{-4}$ | $3.57\times10^{-4}$ | $3.63\times10^{-4}$ | --- | 100 |
| | | 折算浓度 mg/m³ | $3.12\times10^{-4}$ | $1.58\times10^{-4}$ | $2.22\times10^{-4}$ | $2.31\times10^{-4}$ | --- | |
| | | 排放速率 kg/h | $3.3\times10^{-5}$ | $1.5\times10^{-5}$ | $2.3\times10^{-5}$ | $2.4\times10^{-5}$ | --- | |
| | 铜及其化合物 | 实测浓度 mg/m³ | $9.98\times10^{-4}$ | $6.35\times10^{-4}$ | $7.02\times10^{-4}$ | $7.78\times10^{-4}$ | --- | |
| | | 折算浓度 mg/m³ | $6.44\times10^{-4}$ | $4.02\times10^{-4}$ | $4.36\times10^{-4}$ | $4.94\times10^{-4}$ | --- | |
| | | 排放速率 kg/h | $6.8\times10^{-5}$ | $3.9\times10^{-5}$ | $4.4\times10^{-5}$ | $5.0\times10^{-5}$ | --- | |
| | 锰及其化合物 | 实测浓度 mg/m³ | $4.52\times10^{-3}$ | $3.16\times10^{-3}$ | $5.16\times10^{-3}$ | $4.28\times10^{-3}$ | --- | |
| | | 折算浓度 mg/m³ | $2.92\times10^{-3}$ | $2.00\times10^{-3}$ | $3.20\times10^{-3}$ | $2.71\times10^{-3}$ | --- | |
| | | 排放速率 kg/h | $3.1\times10^{-4}$ | $1.9\times10^{-4}$ | $3.3\times10^{-4}$ | $2.8\times10^{-4}$ | --- | |

# 检 测 结 果



**续上表：**

**检测结果：**

| 采样点名称 | 检测项目 | | 结果 | | | | 参考中华人民共和国国家标准《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014（含修改单））表 4 | 排气筒高度 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | | |
| 焚烧炉 2# 废气排放口 | 镍及其化合物 | 实测浓度 mg/m³ | $9.97\times10^{-3}$ | $4.31\times10^{-3}$ | 0.0122 | $8.83\times10^{-3}$ | --- | 100 |
| | | 折算浓度 mg/m³ | $6.43\times10^{-3}$ | $2.73\times10^{-3}$ | $7.58\times10^{-3}$ | $5.58\times10^{-3}$ | --- | |
| | | 排放速率 kg/h | $6.8\times10^{-4}$ | $2.6\times10^{-4}$ | $7.7\times10^{-4}$ | $5.7\times10^{-4}$ | --- | |
| | 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 实测浓度 mg/m³ | 0.0367 | 0.0261 | 0.0341 | 0.0323 | --- | |
| | | 折算浓度 mg/m³ | 0.0237 | 0.0165 | 0.0212 | 0.0205 | 1.0 | |
| | | 排放速率 kg/h | $2.5\times10^{-3}$ | $1.6\times10^{-3}$ | $2.2\times10^{-3}$ | $2.1\times10^{-3}$ | --- | |

| 烟气参数 | 烟气温度℃ | 烟气流速 m/s | 烟气含湿量% | 烟气含氧量% | 烟气流量 N m³/h | 烟道截面积 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一次 | 145 | 15.9 | 26.0 | 5.5 | 67875 | 2.5447 |
| 第二次 | 140 | 14.2 | 26.7 | 5.2 | 60833 | 2.5447 |
| 第三次 | 139 | 14.8 | 27.2 | 4.9 | 63196 | 2.5447 |

备注： 1.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。

2.“---”表示 GB 18485-2014（含修改单）表 4 相应标准未对该项目作限制。

# 检 测 结 果



**附：采样照片**







***报告结束***